

入札説明書等に関する質問回答書

入札件名

青森法務総合庁舎及び青森地方検察庁八戸支部監視カメラ機器一式納入・
設置業務請負契約

質 問 事 項	回 答 欄
1 エレベーターの使用が可能でしょうか。	1 エレベーターは使用可能です。
2 施工する前の現調は可能でしょうか。	2 現地調査は可能です。 担当者にお問い合わせください。
3 青森法務総合庁舎の屋外カメラの設置高さは約どれくらいなのか教えてください（作業車が必要かわからないため）。	3 設置の高さは、最大で約 3.2 m です。
4 機器（録画装置、モニター、受信機など）設置場所付近には 100V 電源があるか教えてください。	4 電源の確保は可能です。
5 青森法務総合庁舎には 2 台のモニターを設置します。 この 2 台のモニターには全く同じ映像が表示される仕様で問題ないでしょうか。その場合、再生操作を行うと 2 台とも再生映像が表示されますが、宜しいでしょうか。	5 2 台のモニターに同じ映像が表示される仕様で問題ありません。 以 上

6 更新の機器について、既存の配線は流用可能か、または新設機器と同じく新規配線でしょうか。 7 更新の機器（カメラ、レコーダーおよび撤去したケーブル類）は、受注者側で廃棄処分として差し支えないでしょうか。 8 敷設するLANケーブルの色に指定はありますか。 9 屋外に設置するカメラについて、高所の設置（地上から4 m以上のもの）はありますか。 10 青森法務総合庁舎様について、HDDから離れた箇所にあるモニターでも全8台のカメラ映像を確認されますか。または、閲覧するカメラに指定があれば、お示しく下さい。	6 新規配線を希望します。 7 仕様書3(2)オに記載のとおり、撤去した既存物品は、撤去元の監督職員に引き継ぎをお願いします。 8 特に指定はありません。 9 ありません。 10 HDDから離れた箇所にあるモニターでも全8台のカメラ映像を確認します。 以 上
---	--

（注） 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。